



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., д.6, стр.4  
Телефон: (495) 629-55-06 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

М.О., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское

ул. Лесная, д.24

(место составления акта)

« 14 » сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

14 час.00 мин.

(время составления)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 3.1-2312пл-А/0824-2018

По адресу/адресам:

место нахождения: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Лесная, дом 24;

место фактического осуществления деятельности: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Лесная, дом 24.

(место проведения проверки)

на основании:

распоряжений заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора Е.М. Тюменцева «О проведении плановой выездной проверки ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» от 02.08.2018 № 2312-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (далее – ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат») (ИНН 5073065270, ОГРН 1035011300048)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 18 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.  
“ ” 20 18 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

10 дней /48 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Владимиров В.З. 03.09.2018г. 10<sup>00</sup> час. 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
*не требуется*

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Юрьев Сергей Анатольевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Московской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (и):

- Владимирова Василий Зиновьевич – первый заместитель директора ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», действующего в соответствии с доверенностью от 20.08.2018 № б/н и приказом от 18.07.2018 № 250-од (паспортные данные: 46 01 № 474985, выдан 19.10.2001, Куровским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-077).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности выявлено:**

Категория лица в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009: ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» – не попадает под ст. 16 ФЗ-261 от 23.11.2009 (с учетом ПП РФ от 16.08.2014 № 818), проведение энергетического обследования для ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не является обязательным, т.к. в том числе: потребление энергетических ресурсов в стоимостном выражении при определении совокупных затрат за 2017 г. не превысило 50 млн. руб. и в совокупности составило – 15, 138211 млн. руб.

При это установлено:

- наличие программы энергосбережения – имеется;
- дата принятия программы – 12.07.2017;
- период действия программы – 2017-2020;
- общий бюджет программы (в части электроустановок) – сведения не представлены (тыс. руб.);
- ожидаемый эффект от реализации программы (в части электроустановок) годовой экономический – сведения не представлены (тыс. руб.);
- дата последнего энергетического обследования – март 2018 (Энергетический паспорт Рег. № ЭП-4973/0296-05/2018, работы проведены ООО «НТЦ Энергоэксперт»);

Сведения о приборах учета:

расчетные приборы учета находятся на балансе и обслуживании у ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» в РУ-0,4кВ ТП-313 (1шт.) и в РУ-0,4кВ ТП-328 (2шт.)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием характера нарушений; положений (нормативных) правовых актов; лиц допустивших нарушения):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не имеется в организации -	Пункт 1.2.1 Правил	Юридическое лицо:



	<p>потребителе электрической энергии, владеющей действующими электроустановками напряжением до 220кВ включительно (далее – Потребитель): договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.</p>	<p>технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП); Проверочный лист (далее - ПЛ) п.п.3.2.</p>	<p>ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»  <u>Должностное лицо:</u>          Старший мастер          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»          Михайлов Николай Николаевич</p>
2.	<p>Не обеспечивается организацией проведение с административно-техническим персоналом следующих форм работы: обучение в организациях профессионального дополнительного образования для непрерывного повышения квалификации.</p>	<p>Пункт 1.4.5.1 ПТЭЭП;          ПЛ п.п.17.3.</p>	<p><u>Юридическое лицо:</u>          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»  <u>Должностное лицо:</u>          Старший мастер          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»          Михайлов Николай Николаевич</p>
3.	<p>Не обеспечивается организацией проведение с ремонтным персоналом следующих форм работы: профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.</p>	<p>Пункт 1.4.5.3 ПТЭЭП;          ПЛ п.п.19.4.</p>	<p><u>Юридическое лицо:</u>          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»  <u>Должностное лицо:</u>          Старший мастер          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»          Михайлов Николай Николаевич</p>
4.	<p>Не имеются в организации программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для:</p>	<p>Пункт 1.4.9 ПТЭЭП;          ПЛ п.п.20.1.</p>	<p><u>Юридическое лицо:</u>          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»  <u>Должностное лицо:</u>          Старший мастер          ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»</p>

	по охране труда порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный №41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ); ПЛ п.п.222.3.	ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» Михайлов Николай Николаевич
5.	Не имеются в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Пункт 8.5 ПОТЭЭ ПЛ п.273	Юридическое лицо: ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» Должностное лицо: Старший мастер ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» Михайлов Николай Николаевич

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (контроля), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданного предписания): не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Копия распоряжения «О проведении плановой выездной проверки ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» от 02.08.2018 № 2312;
- 2) Акт проверки от 14.09.2018 № № 3.1-2312пл-А/0824-2018;
- 3) Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций-потребителей электрической энергии: по ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»;
- 4) Предписание от 14.09.2018 № № 3.1-2312пл-П/0824-2018;
- 5) Доверенность от 20.08.2018 № б/н;
- 6) Копия приказа от 18.07.2018 № 250-од;
- 7) Копия паспортных данных: паспортные данные: 46 01 № 474985, выдан 19.10.2001, Куровским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-077;
- 8) Копия приказа: от 01.07.2011 № 112-к;
- 9) Копия приказа от 21.08.2017 № 211;
- 10) Копия должностной инструкции «старшего мастера» № 05-211 утвержденной от 02.03.2017;
- 11) Копия паспортных данных: 46 02 № 095342, выдан 04.12.2001, Куровским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-077.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
отдела государственного энергетического  
надзора по Московской области  
Центрального управления Ростехнадзора

С.А. Юрьев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Лебедева О.Б. – директор ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», действующая в соответствии с приказом от 16.05.2003 № 83-к

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«14» сентября 2018г.

(подпись)

По доверенности от 20.08.2018г. № Б Владимирова В.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)